

Fiche N° : TST 3 FUSEES non Localisables

Description

Technique qui ne peut pas être localisable.

L'outil est constitué d'un cylindre à l'intérieur duquel un marteau pneumatique se déplace et frappe une tête-enclume tronconique.

Cette fusée réalise un tunnel par refoulement et compression du sol, dans lequel sera ensuite posé une canalisation ou un fourreau.

Des diamètres de 45 à 300 mm sont possibles en plusieurs passes dans des terrains très variés mais qui doivent être compressibles. Selon les conditions géologiques, les distances pratiquées varient de 5 à 25 m.

La précision du tir dépend de la position et du calage lors du départ, ainsi que des caractéristiques du sol.

Non-dirigeables, il est impossible de rectifier leur trajectoire (sauf en réalisant des fouilles intermédiaires préalables pour corriger la trajectoire le cas échéant).

Risques potentiels

Le mode de fonctionnement des fusées nécessite un sol avec des caractéristiques de frottement suffisantes, compressible et fissible, sans être mou ou sableux pour éviter toute déviation. Très sensibles à la consistance du sol, les fusées privilégient le passage dans les couches les plus meubles et peuvent être déviées par des obstacles ou des interfaces de couches de sol de compressibilité différentes (parois d'anciennes tranchées).

Les risques résultent donc :

- des déviations de la trajectoire, qui peuvent être plus ou moins importantes,
- des contraintes sur le terrain et les ouvrages à proximité, qui peuvent être fortes
- des vibrations dues à la percussion.

Recommandations et Prescriptions

- proscrire les fusées de gros diamètres (>120mm) sans dispositif (sonde) de localisation, (Prescription)
- pour ces fusées non localisables, ouvrir une fouille pour dégager les ouvrages croisés à partir d'une distance supérieure à 2 fois la longueur de la fusée. (Prescription si ouvrages sensibles)
- Ne pas en utiliser dans les terrains trop hétérogènes, quand cela est possible, lancer la fusée du côté le plus proche de la canalisation à croiser. Quand il y en a plusieurs, choisir le côté le plus proche de celle qui présente le plus de risques,
- utiliser cette technique à une profondeur ≥ 10 fois le diamètre de la fusée,

Positionner avec soin la fusée en utilisant un affût de départ, installé sur un plancher ou un radier stable au préalable nivelé et compacté.

Régler l'orientation avec un niveau et un système de visée

Surveiller en permanence la fusée et sa trajectoire selon le bruit et la vitesse d'avancement.

(Prescription) distance entre la trajectoire prévue et l'ouvrage existant (entre génératrices)

20 cm avec visualisation des ouvrages sensibles croisés dans des fouilles ouvertes (condition impérative)

80 cm pour les ouvrages gaz

Ces distances restent valables en cas de tracé parallèle.